



Společenství vlastníků domu .

p.

místopředseda

IČO

ID DS:

Č.j. : 51/23

V Praze dne 14.3. 2023

Věc: žádost o poskytnutí informací - odpověď


Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/99 Sb. doručené do datové schránky Polikliniky Prosek a.s. dne 9.3. 2023 předmět zprávy „hluk Makedonská“ Vám sdělujeme:

- 1) e-mailová zpráva poslaná dne 22.2. 2023 z adresy na adresu kladivko.t@poliklinikaprosek.cz **byla adresátovi doručena**
- 2) e-mailová zpráva poslaná dne 1.3. 2023 z adresy na adresy info@poliklinikaprosek.cz, kladivko.t@poliklinikaprosek.cz a fischer.r@poliklinikaprosek.cz a.s. **byla adresátům doručena**
- 3) dne 13.3. 2023 byla na e-mailovou adresu zaslána Ing. Robertem Fischerem, vedoucím technicko - provozního úseku Polikliniky Prosek a.s., odpověď v předmětné věci. Odpověď přikládám k této informaci.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Kladívko

ředitel společnosti


Poliklinika Prosek a.s.
Lovosická 440/40, 190 00 PRAHA 9
IČO: 284 95 306
Tel.: 266 010 111

Příloha: Odpověď Ing. R. Fischera

Č.j: 50/2023
dne: 13.03.2023

Věc: Řešení hlukové zátěže

Vážený místopředsedo Společenství vlastníků domu

Na základě e-mailu ze dne 22.2.2023 Vám zasíláme odpověď na na podnět ve věci hlukové zátěže.

Dle Vámi zaslání obrázku se na daném místě nachází kompresor patřící najemci Polikliniky Prosek a.s. a to společnosti A Plazma a.s. Na základě Vašeho dopisu jsme kontaktovali nájemce A Plazma a.s., aby u dodavatele zařízení prověřil Vaši stížnost na hluk. Do dnešní doby jsme nezaznamenali žádný podnět na hluk z tohoto zařízení.

Toto zařízení je v provozu již cca od 03/2022 a jeho provoz je přerušovaný což neodpovídá vašim specifikacím. Jedná se o kompresorovou jednotku, která je v provozu přerušovaně s největší četností spínání v provozní době A Plazmy a.s. Je nepravděpodobné, že by Vámi zmiňovaný hluk pocházel jen z tohoto zařízení.

Avšak v rámci zajištění většího komfortu a okolního prostředí probíhá od cca prosince 2022 úprava na tomto venkovním zařízení. Venkovní jednotka bude opticky zakryta a tím dojde i ke snížení emisí hluku z tohoto zařízení. Předpokládaná úprava je cca ½ dubna 2023.

V případě přetrvávajících problémů jsme připraveni k další spolupráci s Vámi.

S pozdravem
Ing. Robert Fischer
vedoucí technicko - provozního úseku
tel.: 266 010 180
mob.: 730 890 631
e-mail.: fischer.r@poliklinikaprosek.cz

Poliklinika Prosek a.s.
ved. tech. a provoz. odd.
190 00 Praha 9, Lovosická 440/40
tel.: 266 010 180



v Praze dne 13.3.2023